

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ п. код 4490
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 32 00-891 11.02.2019
Срок на изпълнение

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Септември, обл. Пазарджик, ЕИК 000351825
представявана от инж. Явор Митев – за кмет на Община Септември,
гр. Септември

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: ПК 4490, област Пазарджик, Община Септември, гр. Септември,
ул. „Александър Стамболийски” № 37А

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 03561/7777, municipality@septemvri.org

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Явор Митев – зам.
кмет на Община Септември

Лице за контакти: инж. Явор Митев – за кмет на Община Септември, 03561/7777,
municipality@septemvri.org

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Септември има следното инвестиционно предложение: „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода и соларна инсталация за топла вода за санитарно-битови нужди в съществуваща ЦДГ "Детелина", и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX-ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение (ИП) ще представлява изпълнение на „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода и соларна инсталация за топла вода за санитарно-битови нужди в съществуваща ЦДГ "Детелина“, и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX-ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

С настоящето ИП община Септември ще кандидатства за финансиране на средства по Европейска програма.

В близост до сградата преминава водопровод за минерална вода от находище „Варвара“ с температура на водата 70⁰С. За задоволяване на потребностите от топлинна мощност за детска градина „Детелина“ и ОУ „Христо Смирненски“ с. Ветрен дол има издадено разрешително за ползване на минерална вода за двете сгради с дебит 1,389 л/с. Небходимото количество минерална вода за ЦДГ "Детелина" е 0,4 л/с.

Сградата е масивна едноетажна сграда без сутерен, с тухлени стени и дървен гредоред-каратаван, с частични окачени тавани, с четирискатен покрив, покрит с марсилски керемиди. На този етап сградата се отоплява с печки на твърдо гориво и климатици в междинните сезони.

Съществуващата сграда е наскоро ремонтирана и топлоизолирана и не се нуждае от допълнителни СМР.

Предвижда се проектиране на нова малка сграда за необходимите технически съоръжения за новата отоплителна инсталация.

Новата сграда се разполага долепена до северната къса фасада на съществуващата сграда. Около нея се предвижда и нова тротоарна настилка, свързана със съществуващата настилка.

Застроената площ на съществуващата сграда е 487.7 м², застроената площ на новата сграда е 22.7 м².

Отоплението на сградата ще се реализира с локална отоплителна инсталация, с топлоизточник минерална