



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, № 31520808/08.05.2018г.,

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от ЗВ)

Обект	„Насаждения от ябълки, вишни ягоди къпини, касис, бодливо грозде и слънчоглед“, с обща площ 618 дка, разположени в землището на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик.
Цели на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2022г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо“ - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 20,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	36172.114.17 (стар № 114017), местност „Блатото“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	36172
Параметри на разрешеното водовземане.	От $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,84$ л/сек. на $Q_{\text{ср.ден.}} = 6,3$ л/сек От $Q_{\text{год.}} = 26590$ м <sup>3</sup> /год. на $Q_{\text{год.}} = 199\ 590$ м <sup>3</sup> /год. От $S_{\text{макс. доп.}} = 1,85$ м. на $S_{\text{макс. доп.експл.}} = 2,25$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



Измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак.

Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал.2, т.3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Заличено на основание  
чл. 5, §1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

